

Document complété par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)
Document ingevuld door de bevoegde overheden (AD Energie / FOD Werkgelegenheid)

Fiche numéro (xls) – Fichenummer (xls) : 14

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité : 31/03/2021

Sujet - Onderwerp :

Réalisation des contrôles – Uitvoering van de controles
Interprétation des prescriptions – Interpretatie van de voorschriften
Mise en œuvre des prescriptions – Uitvoering van de voorschriften
Autre question, problème, ... - Andere vraag, probleem, ...

Livre – Boek :

Livre 1 – Boek 1 Domestique/Huishoudelijk Non domestique/Niet-huishoudelijk
Livre 2 – Boek 2
Livre 3 – Boek 3

Chapitre, section, sous-section – Hoofdstuk, afdeling, onderafdeling :

2.4.1. (LB 1-2) / 2.4.1.1. (LB 3)

Description du sujet – Beschrijving van de onderwerp :

Peut-on considérer un cadenas avec un code à chiffres comme "serrure de sécurité" ?

Kan men een hangslot met een cijfercode als "veiligheidslot" beschouwen?

Réponse – Antwoord :

La serrure de sécurité est seulement d'application pour des lieux ordinaires accessibles au public. N'est pas considérée comme serrure de sécurité :

- des serrures qui peuvent être ouvertes avec une clé universelle ;
- des serrures qui peuvent être ouvertes facilement avec l'aide d'un outil à main (pince, tournevis, ...).

Un cadenas avec une clé est considéré comme une serrure de sécurité,

- si il s'agit d'une clé unique (c.à.d. tout le monde n'a pas la possibilité d'acquérir la clé correspondante), et
- si le système associé, qui est fermé par le cadenas, ne peut pas être démonté depuis l'extérieur.

Un cadenas ordinaire avec un code à chiffres n'est pas considéré comme une serrure de sécurité. Ce cadenas peut être ouvert facilement sans l'aide d'un outil à main, c.à.d. :

- le code à chiffres (la clé) est à disposition de chacun pour une éventuelle tentative d'ouverture, et
- il n'y a aucun système de verrouillage complémentaire (comme par exemple blocage après un certain nombre de tentatives d'ouverture).

Een veiligheidsslot is alleen van toepassing op de voor het publiek toegankelijke gewone ruimten. Wordt niet als veiligheidsslot beschouwd:

- sloten die met een universele sleutel kunnen geopend worden;
- sloten die gemakkelijk met gebruik van handgereedschap (tang, schroevendraaier, ...) kunnen geopend worden.

Een hangslot met een sleutel wordt als veiligheidsslot beschouwd indien,

- het over een uniek slot gaat (d.w.z. niet iedereen is in de mogelijkheid om zich de desbetreffende sleutel aan te schaffen), en
- het bijbehorende systeem dat door het hangslot wordt gesloten, niet langs buiten kan worden gedemonteerd.

Een gewoon hangslot met een cijfercode wordt niet als veiligheidsslot beschouwd. Dit hangslot kan gemakkelijk zonder gebruik van handgereedschap geopend worden, d.w.z.:

- de cijfercode (de sleutel) is ter beschikking van iedereen voor een mogelijke poging tot opening, en
- er is geen bijkomend vergrendelingssysteem (zoals bv. vergrendeling na een aantal pogingen tot opening)

Date approbation Comité – Datum goedkeuring Comité: 31/03/2021

Approbation pour émission – Goedkeuring voor spreiding :

DG Energie / AD Energie :

Date et signature / Datum en handtekening :

SPF Emploi / FOD Werkgelegenheid :

Date et signature / Datum en handtekening :

Ce document sera diffusé aux destinataires par les autorités compétentes (DG Energie / SPF Emploi)

Dit document zal door de bevoegde overheden aan de bestemmingen worden verspreid (AD Energie / FOD Werkgelegenheid)